



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 101/AC 017

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: **BALSAN POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Wielka 21
61-775 Poznań

Wyrób: **Wykładziny podłogowe:**
ACADIE, AQUARELLE, AVENTURE, BACCARAT, BALMORAL, CARROUSEL, CENTAURE 2000, DESIGN CONCEPT, EQUINOXE, ECORCE / ETAMINE / PATIO / FRENCH GARDEN, LES BEST DESIGN, LES BEST III, LES FIRST, LES MUST, LITTORAL, LOUNGE, METIS, NOMADE, QUICK, SANTA FE, SCENARIO, SCRIPT, SIGNATURE, SMALL, SYDNEY, TANGO, TOP DESIGN 650 / 850 / 1100 / 1300, TORSADE

Podstawowe parametry: **włókiennicze pokrycia podłogowe igłowe z okrywą 100 % PA;**
w rolkach, wysokość runa 2,2÷8,0 mm, masa pow. całk. 1480÷2650 g/m²

Producent wyrobu: **BALSAN S.A., Corbilly Arthon, Francja**

Dokument stanowiący podstawę certyfikacji: **PN-EN 13501-1+A1: 2010 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”**
KT/P/11/IW „Ocena zapalności pokryć podłogowych”

Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13501-1+A1: 2010 dla klasy reakcji na ogień Cfl-s1
Wyrób trudno zapalny - spełnia wymagania zawarte w KT/P/11/IW

Program/system certyfikacji: **PRC/07/IW - system certyfikacji 1b wg ISO/IEC Guide 67**

Zgodnie z raportem z badań wykonanym przez: **Instytut Włókiennictwa, Laboratorium Palności Wyrobów,**
90-520 Łódź, ul. Gdańska 118,
raport 282/BP/10 (14.10.10)

Prawo do posługiwania się certyfikatem dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobów, posiadających identyczne właściwości (parametry), jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentach stanowiących podstawę certyfikacji. Prawa i obowiązki posiadacza certyfikatu zostały określone w Umowie nr U/19/2009/AC 017 z dnia 27.03.2009 r.



Data pierwszego wydania: 12.04.2006 r.
Data wydania: 25.10.2010 r.
Data ważności: 09.04.2012 r.

167.
p.o. Kierownika Zakładu
Certyfikacji TEXTIL-CERT
mgr inż. Jolanta Werner

Pełnomocnik Dyrektora ds.
Certyfikacji
mgr inż. Marian Ornat